

Konstancin-Jeziorna, 05.06.2020 r.

Wyjaśnienie do Warunków Technicznych nr DG.7021.36.2020.

W związku z budową drogi na działkach nr ewid. 144; 51/2; obręb 01-14 w Konstancinie-Jeziornie informuję, że linia istniejącego oświetlenia ulicznego ul. Kolejowej posiada wystarczający zapas mocy przyłączeniowej potrzebnej do zasilenia projektowanego oświetlenia ulicznego o łącznej mocy 0,2 kW. Planowane do wykonania oświetlenie uliczne będzie instalacją zalicznikową.

Ze względu na niską łączną moc przyłączanych urządzeń oświetleniowych nie zachodzi potrzeba uzyskiwania dodatkowych warunków przyłączenia od dystrybutora energii elektrycznej - PGE Dystrybucja S.A.

Z up. BURMISTRZA

  
mgr Ryszard Machalek  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

KIEROWNIK

Wydział Energii Gminnych

  
Piotr Szczepanik

mgr inż. Piotr Szczepanik  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
elektrycznych i elektroenergetycznych  
Nr ewid. MAZ/00028/P/OE/03