



URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77
tel. 22 484 23 00, 22 484 23 10 fax 22 484 23 09

Konstancin-Jeziorna, dnia 11.02.2019 roku

ZP.271.01.03.2019

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że Wykonawcy zwrócili się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: *Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” projektu wykonawczego posadowienia ładowarki konstrukcji monolitycznej o mocy wyjściowej minimum 200 kW wraz z zasilaniem w energię elektryczną, pozyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych. Wykonawca dobierze ładowarkę z zabudowanym gniazdem pantografowego złącza ładowania pod względem technicznym, dostarczy, zamontuje, uruchomi i odda ją do eksploatacji na terenie wskazanym przez Zamawiającego w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 1.*

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający – działając zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3) i art. 38 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy – przekazuje niniejszym dokumentem do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Informację o złożonych pytaniach Zamawiający sporządził według kolejności wpływu zapytania, kierując się datą wpływu.

Pytania zadane w dniu 04.02.2019 roku:

Pytanie nr 1:

Domniemając, iż intencją Zamawiającego w Załączniku nr 10 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” punkt 24 było to, aby dostarczone urządzenie było zgodne z europejskimi standardami i normami oraz z uwagi na fakt, iż zgodnie z obowiązującym prawem i



URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77
tel. 22 484 23 00, 22 484 23 10 fax 22 484 23 09

powszechnie uznawanymi standardami europejskimi, deklaracja zgodności producenta stanowi kompletny dokument, który w pełni wskazuje i poświadcza, że dane wyroby odpowiadają wymaganiom ściśle określonym przepisami prawa, w tym zasadom bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, środowiska Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), zwracamy się zapytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na następujący:

Standardy i normy:

Dostarczona stacja ładowania będzie wykonana zgodnie z powszechnie obowiązującymi standardami i normami europejskimi.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził powyższe w deklaracji zgodności Producenta dostarczonej wraz ze stacją ładowania na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak.

Pytanie nr 2:

Czy dla obszaru, na którym przewiduje się lokalizacja punktu zasilania są aktualne plany zagospodarowania przestrzennego?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Tak.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający przewiduje konieczność wykonania robót drogowych w ramach prac związanych z infrastrukturą ładowania?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Nie.



URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77
tel. 22 484 23 00, 22 484 23 10 fax 22 484 23 09

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane objętym inwestycją.

4.1 Jeżeli tak, to w jakiej formie oraz czy Zamawiający może dołączyć do specyfikacji odpowiednie w tym zakresie dokumenty.

4.2 Jeżeli nie, to w jakim terminie Zamawiający planuje pozyskać takie prawo do terenu.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Tak.

4.1.) nie dotyczy

4.2.) nie dotyczy

Pytanie nr 5:

Kto jest właścicielem terenu, na którym przewidziana jest lokalizacja punktu ładowania.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Właścicielem terenu jest Gmina Konstancin-Jeziorna.

Pytanie nr 6:

Czy miejsce posadowienia stacji znajduje się w sferze ochrony konserwatora zabytków?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Nie.

Pytania zadane w dniu 05.02.2019 roku:

W nawiązaniu do załącznika nr 7 do SIWZ „Wzór umowy”

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień § 3 ust. 2 pkt 8) wzoru Umowy i wprowadzenie następującej treści:



URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77
tel. 22 484 23 00, 22 484 23 10 fax 22 484 23 09

„dostarczenie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 30 dni, oryginałów dokumentów potwierdzających posiadanie przez przedmiot umowy: atesty i/lub certyfikaty, co do których na etapie składania oferty Wykonawca zadeklarował ich posiadanie przez przedmiot umowy;”.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień § 3 ust. 2 pkt 15) wzoru Umowy i wprowadzenie następującej treści:

„przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy wraz z dokumentami niezbędnymi do prowadzenia prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy;”.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień § 3 ust. 2 pkt 16) wzoru Umowy i wprowadzenie następującej treści:

„od dnia przekazania terenu budowy, ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem działania Wykonawcy na terenie budowy i terenie przyległym, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim;”.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.



URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77
tel. 22 484 23 00, 22 484 23 10 fax 22 484 23 09

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień § 4 pkt 5) wzoru Umowy poprzez usunięcie ostatniego zdania ww. punktu?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień § 8 ust. 7 wzoru Umowy i wprowadzenie następującej treści:

„Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, jeżeli w toku prowadzonych czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że:

- 1) występują wady przedmiotu umowy w rozumieniu postanowienia §1 ust. 6,*
- 2) Wykonawca nie wywiązał się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie,*
- 3) przedmiot umowy nie został zakończony,*

a powyższe całkowicie uniemożliwia korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu umowy. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w opóźnieniu.”.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 6:

Czy w ramach procedury odbiorów Zamawiający przewiduje testy przedmiotu umowy z autobusami? Jeśli tak, to proszę o wskazanie rodzaju autobusów zapewnianych przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia procedury odbioru końcowego przedmiotu umowy.



URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77
tel. 22 484 23 00, 22 484 23 10 fax 22 484 23 09

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Solaris Urbino 12 Electric. Zawarto w opisie przedmiotu zamówienia wskazanych w SIWZ.

Pytanie nr 7:

W § 10 wzoru umowy, Zamawiający przewidział możliwość zmniejszenia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy po wykonaniu zamówienia i uznaniu go przez Zamawiającego za należycie wykonane, jedynie w przypadku zabezpieczenia, które zostało wniesione w pieniądzu. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany, tj. przedłożenia odpowiednio zmniejszonego zabezpieczenia w innej niż pieniądz formie po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Tak. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną z kilku form wymienionych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień § 11 ust. 5 wzoru Umowy i wprowadzenie następującej treści:

„w przypadku wykrycia wad uniemożliwiających ładowanie autobusu, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do ich usunięcia w terminie 12 godzin od pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego o ich wykryciu lub innym terminie ustalonym przez Zamawiającego. Zaistnienie wad stwierdza się w protokole.”

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.



URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77
tel. 22 484 23 00, 22 484 23 10 fax 22 484 23 09

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień § 15 ust. 1 wzoru Umowy i wprowadzenie następującej treści:

„Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, jednak w żadnym wypadku nie później niż na nie krócej niż 6 tygodni przed planowanym terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy.”.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający przewiduje zmianę postanowień § 16 umowy w ten sposób aby ust. 1 dawał Zamawiającemu uprawnienie do nałożenia na Wykonawcę kar umownych z tytułu poszczególnych naruszeń, tj. przykładowo poprzez zastosowanie sformułowania: *„Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy kary umownej: (...)”.*

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Dotyczy Załącznik nr 10 do SIWZ

Pytanie nr 11:

Zamawiający podaje typ kabla zasilającego stację ładowania 2x(YAKXS 4x240)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę typu kabla na inny o lepszych parametrach niż podany w specyfikacji.



URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77
tel. 22 484 23 00, 22 484 23 10 fax 22 484 23 09

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Tak, pod warunkiem, że parametry nie będą gorsze.

Pytanie nr 12:

Zamawiający wymaga dostosowania maszty do instalacji różnego rodzaju głowic ładowania w przypadku zmiany pantografu.

Obecnie stosowane systemy ładowania pantografowego są zróżnicowane (różne gabaryty, waga, sterowanie, zasilanie), maszty są projektowane pod konkretny typ systemu ładowania. Z uwagi na niemożliwość przewidzenia rozwiązań jakie będą dostępne na rynku w przyszłości, prosimy o usunięcie tego zapisu ze specyfikacji.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Głowica musi być wymienna.

W nawiązaniu do Załącznika nr 10 do SIWZ „Wymagania ogólne dotyczące zdalnej diagnostyki stacji ładowania oraz zarządzaniem procesem ładowania”

Pytanie nr 13:

Punkt 2 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli systemy zgodne z OCPP 1.6, kiedy pisze „Stacja ładowania musi posiadać możliwość komunikacji on-line z zewnętrznymi systemami nadzoru”.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Tak.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający zapewni kartę SIM do monitorowania stacji?



URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77
tel. 22 484 23 00, 22 484 23 10 fax 22 484 23 09

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Nie.

Pytanie nr 15:

Czy zamawiający posiada system zarządzania stacjami ładowania lub czy zamawiający będzie chciał taki system nabyć? Jeżeli tak to w jaki sposób Zamawiający planuje zapewnić odpowiednią infrastrukturę do instalacji oprogramowania systemu (serwer). W sytuacji gdy Zamawiający wymaga dostarczenia jedynie systemu, który będzie stale monitorował stację ładowania, brak dostarczenia infrastruktury do zainstalowania tego systemu przez Zamawiającego, skutkuje koniecznością świadczenia usługi zewnętrznego hostingu. To zaś nie zostało wymienione w opisie przedmiotu zamówienia i powinno stanowić przedmiot odrębnej umowy na świadczenie usług. Jeśli zapewnienie serwera ma być po stronie Wykonawcy, to prosimy o doprecyzowanie na jaki okres Wykonawca ma skalkulować koszt hostingu w swojej ofercie.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Musi współpracować z systemem ZTM - MZA.

Pytanie nr 16:

Czy brak zasilania jest określany na podstawie braku komunikacji stacji ładowania z systemem nadzory?

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Tak.

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający dopuszcza nie przesyłanie "przewidywany zasięg pojazdu które zostaną dostarczone przez autobus na początku procesu ładowania" jeśli pojazd nie będzie dostarczał



URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77
tel. 22 484 23 00, 22 484 23 10 fax 22 484 23 09

takiej informacji z użyciem protokołów DIN70121 lub ISO 15118 (wymagania komunikacja pomiędzy pojazdem i stacją ładowania).

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Tak.

Pytanie nr 18:

W punkcie 3.2)c)i5) wartość innych parametrów monitorowanych przez stacje ładowania, które mogą mieć wpływ na jej działanie — np. temperatury." - czy Zamawiający może wskazać te parametry?

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Parametrem jest temperatura gniazda.

Pytanie nr 19:

"Wymagane jest aby system miał możliwość wysyłania notyfikacji za pomocą poczty email lub wiadomości sms do wskazanych operatorów (konfigurowanie w konsoli systemu)." Czy Zamawiający udostępni bramkę SMS? Jeśli nie to prosimy o określenie szacunkowych ilości wysyłanych powiadomień poprzez SMS

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Bramka SMS będzie u operatora świadczącego usługi na rzecz Gminy Konstancin-Jeziorna w istniejącym systemie MZA. W obecnej chwili Zamawiający nie jest w stanie określić szacunkowych ilości wysyłanych powiadomień poprzez SMS.

Pytania zadane w dniu 06.02.2019 roku

Pytanie nr 1:

Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ

Paragraf 20 ust. 1 Wzoru Umowy

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem „polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzenia działalności związanej z przedmiotem umowy”.

Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia i dopuszczenie posiadania przez Wykonawcę ogólnej polisy ubezpieczeniowej OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.



URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77
tel. 22 484 23 00, 22 484 23 10 fax 22 484 23 09

I I. W nawiązaniu do Załącznika nr 7 do SIWZ

Pytanie nr 2:

§1 pkt 6) Wzoru Umowy

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie definicji wady, poprzez dodanie na końcu punktu sformułowania: „*istniejąca w czasie dokonywania czynności odbioru lub powstała po odbiorze, ale z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru*”, ponieważ zastosowana definicja wady jawi się jako zbyt szeroka.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 3:

§3 ust. 2 pkt 18) Wzoru Umowy

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że Wykonawca odpowiada za skutki nieszczęśliwych wypadków zaistniałych z winy Wykonawcy, ponieważ odpowiedzialność Wykonawcy została przewidziana zbyt szeroko.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 4:

§4 pkt 1) Wzoru Umowy

Wykonawca wnosi o zmianę treści punktu i nadanie mu brzmienia: „*Wykonawca zapewni realizację przedmiotu umowy przez osoby posiadające wymagane przepisami prawa uprawnienia projektowe*”, ponieważ ze względu na szereg wymaganych przy realizacji przedmiotu uprawnień oświadczenie Wykonawcy jawi się jako zbyt szerokie.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 5:

§4 pkt 5) Wzoru Umowy



URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77
tel. 22 484 23 00, 22 484 23 10 fax 22 484 23 09

Wykonawca wnosi o modyfikację punktu poprzez nadanie mu brzmienia: „*ponosi ryzyko finansowe zawinionych przez siebie: uszkodzenia lub zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie budowy oraz wszelkich innych zawinionych przez Wykonawcę szkód w mieniu znajdującym się na terenie budowy oraz bezpośredniego sąsiedztwa terenu budowy; wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy;*”, ponieważ odpowiedzialność Wykonawcy przewidziana została zbyt szeroko i w obecnym brzmieniu Wzoru Umowy obejmuje również wypadki zdarzeń niezawinionych przez Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 6:

§4 pkt 5) Wzoru Umowy

Wykonawca wnosi o wskazanie, kto odpowiada za ochronę terenu budowy od momentu jego przekazania Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Odpowiada Wykonawca.

Pytanie nr 7:

§7 ust. 3 Wzoru Umowy

Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia i wskazanie, że wyznaczony przez Zamawiającego termin na usunięcie wad lub braków będzie odpowiedni.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 8:

§8 ust. 6 Wzoru Umowy

Wykonawca wnosi o zmianę postanowienia i wskazanie, że termin, o którym mowa w ust. 5 biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu zawiadomienia, ponieważ Wykonawca może nie mieć wpływu na chwilę potwierdzenia przez Zamawiającego doręczenia zawiadomienia.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.



URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77
tel. 22 484 23 00, 22 484 23 10 fax 22 484 23 09

Pytanie nr 9:

§8 ust. 7 pkt 3) Wzoru Umowy

Wykonawca wnosi o nadanie punktowi brzmienia „Wykonawca nie wywiązał się z obowiązków, o których mowa w §5 ust. 7 niniejszej umowy”. Wykonawca wskazuje że przesłanka odmowy odbioru końcowego określona została zbyt szeroko, co istotnie naruszać będzie równowagę stron stosunku umownego i stanowić bardzo szeroką podstawę do odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego – w sytuacji, gdy przesłanki odmowy podpisania protokołu odbioru końcowego winny dotyczyć wyłącznie wad i usterek przedmiotu umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 10:

§8 ust. 8 Wzoru Umowy

Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia poprzez zmianę sformułowania „z winy Zamawiającego” na sformułowanie „z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego”.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 11:

§8 ust. 11 Wzoru Umowy

Wykonawca wnosi o modyfikację postanowienia poprzez wskazanie, że wyznaczony przez Zamawiającego termin na usunięcie usterek będzie odpowiedni.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 12:

§9 Umowy Wzoru Umowy

Wykonawca prosi o udzielenie informacji, czy Zamawiający dopuszcza modyfikację trybu odbiorów i sposobu rozliczeń, poprzez wprowadzenie odbiorów i rozliczeń częściowych?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.



URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77
tel. 22 484 23 00, 22 484 23 10 fax 22 484 23 09

Pytanie nr 13:

§11 ust. 5 Wzoru Umowy

Wykonawca wnosi o wydłużenie czasu na usunięcie wad do 24 godzin od pisemnego zawiadomienia. Wykonawca wskazuje, że ze względu na charakter przedmiotu umowy, termin 12 godzin jawi się jako za krótki.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 14:

§12 ust. 2 lit a) Wzoru Umowy

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy oświadczenie dotyczące podwykonawców podpisane ma zostać przez Wykonawcę, czy przez osoby umocowane do reprezentacji podwykonawców.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Jeżeli oświadczenie dotyczy Podwykonawców, to Wykonawca składa podpisane oświadczenie przez Podwykonawców lub osoby uprawnione do złożenia oświadczenia w imieniu Podwykonawcy.

Pytanie nr 15:

§15 ust. 2 Wzoru Umowy

Wykonawca wnosi o zmianę sformułowania „opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem” na „pozostaje w zwłoce z rozpoczęciem lub ukończeniem”.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 16:

§16 ust. 1 pkt 1) Wzoru Umowy

Wykonawca wnosi o modyfikację wskazanego postanowienia i obniżenie zastrzeżonej wysokości kary umownej, na 5 % kwoty, ponieważ zastrzeżona kara umowna jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 17:

§16 ust. 1 pkt 2) Wzoru Umowy



URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77
tel. 22 484 23 00, 22 484 23 10 fax 22 484 23 09

Wykonawca wnosi o modyfikację wskazanego postanowienia i obniżenie zastrzeżonej wysokości kary umownej, np. poprzez wskazanie konkretnej, niższej kwoty, ponieważ zastrzeżona kara umowna jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 18:

§16 ust. 1 pkt 3) Wzoru Umowy

Wykonawca wnosi o usunięcie postanowienia, ewentualnie o modyfikację wskazanego postanowienia i obniżenie zastrzeżonej wysokości kary umownej, np. poprzez wskazanie konkretnej, niższej kary, ponieważ zastrzeżona kara umowna jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

II. W nawiązaniu do Załącznika nr 10 do SIWZ

Pytanie nr 19:

Prosimy o podanie ilości cykli ładowania jakie Zamawiający przewiduje w ciągu miesiąca.

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Okolo 930 ładowań.

Dotyczy Załącznik nr 10 do SIWZ „System monitorowania stacji szybkiego ładowania autobusów elektrycznych”

Pytanie nr 20:

W pkt 4 Zamawiający wskazuje, że wstępna koncepcja graficzna wraz z wizualizacją w miejscu instalacji stacji powinny zostać złożone wraz z ofertą. Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia wstępnej koncepcji graficznej wraz z wizualizacją w miejscu instalacji w ciągu 7 lub 14 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Tak.

Pozostałe zapisy treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk
Strona 15 | 15