



Piaseczno, dnia 2017-10-06

ST. OBSŁUGI KOOORDYNACJI W PIASECZNIE
Wydział Architektoniczno-Budowlany
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
tel. 22 756 61 63

PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ
nr GEK.6630.476.2017
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot narady koordynacyjnej: **kanalizacja sanitarna i wodociąg.**

Lokalizacja:

gmina: **KONSTANCIN-JEZIORNA**

obręb: **KAWĘCZYNEK-BOROWINA**

ulica : **Zawiejska**

nr ew. działki: **wg zał. mapowego stanowiącego integralną część protokołu**

Wnioskodawca: **Biuro Projektowo Inwestycyjne, Zygmunt Lisowski ul. Browarna 4a , 22-100 Chełm ,**
upoważniony przez **Gmina Konstancin-Jeziorna**

W dniu **2017-10-06** w Piasecznie przy ulicy Czajewicza 20 odbyło się zebranie narady koordynacyjnej dotyczące w/w uzgodnienia przebiegu sieci uzbrojenia terenu dla sprawy znak: **GEK.6630.476.2017**

Do dokumentacji nie zostały dołączone wnioski o koordynację robót budowlanych o których mowa w art.36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 07 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

CZŁONKOWIE NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp	Imię i Nazwisko INSTYTUCJA	Stanowisko	Podpis
1.	Małgorzata Andrzej Przewodniczący PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ	Pozitifnyie, z uwzględnieniem stanowiska PGE Dystrybucja S.A. NETIA SA, Poblę Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.	
2.	Bogdan Kolasa PGE DYSTRYBUCJA S.A.	nie uczestniczył UZGODNIONO z uwagami w protokole z dnia 06 PAZ 2017	
3.	Paweł Rutkowski NETIA S.A.	W miejscach skrzyżowań i składowania prace ziemne wykonanych ręcznie	
4.	ORANGE POLSKA S.A.	Prawidłowo zawiadomiony nie stawiał się	
5.	DANIAN SKOTARCZAK POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W WARSZAWIE	W miejscach skrzyżowań i składowania prace prowadzić ręcznie w porozumieniu i pod nadzorem O/Warszawa 02-235 Warszawa, ul. Równoległa 4A	
6.	GDDKA - ODDZIAŁ W WARSZAWIE REJON W	Nie dotyczy	

gmina: KONSTANCIN-JEZIORNA

obręb: KAWĘCZYNEK-BOROWINA

ulica : Zawiejska

7.	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	Nie dotyczy	
8.	ZARZĄDCA DRÓG POWIATOWYCH	Nie dotyczy	
9.	TERYŁ GAMBACY GMINA - KONSTANCIN-JEZIORNA	UZGODNIONO BEZ UWAG	
10.	WOJ.ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH INSPEKTORAT W PIASECZNIE	Nie dotyczy	
11.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZE KALWARII	Nie dotyczy	
12.	POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A	Nie dotyczy	
13.	lech Obinna CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBRÓJNYCH	UZGODNIONO z Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych z uwagami / bez uwag Dnia	
14.	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI PIASECZNO	Nie dotyczy	
15.	OPERATOR GAZOCIAGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM	Nie dotyczy	

W naradzie koordynacyjnej brały udział podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu dla obszaru zgodnego z lokalizacją projektowanej inwestycji oraz inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej.

UWAGI CZŁONKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp. 2. Upniejnie proszę o zastosowanie metody bezazylofowej przy zbliżeniu projektowanej sieci rozdzielczej do istniejącego stanowiska słupowego i systemu/układu uzbrojenia linii napowietrznej WN 110 kV od pkt. 46 do pkt. 48.

Rejon Energetyczny Jeziorna
W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z kablami elektroenergetycznymi prace wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz wiedzy technicznej zawartej w PN/E-05126.
Prace wykonywać wyłącznie po wyłączeniu istniejących urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia.
O terminie rozpoczęcia prac ziemnych powiadomić Inspektora Nadzoru i Centrum Dyspozytorskie RE Jeziorna
tel. 22 701 32 00 lub 22 701 32 22.
Prace wykonywać bezwzględnie pod nadzorem uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Jeziorna

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Jeziorna
Zabrania się wykonywania prac ziemnych w odległości mniejszej niż 1m od słupów linii elektroenergetycznych nN-0,4kV, SN-15kV i WN-110kV.
Prace ziemne w strefie zbliżenia do słupów (1-2m) wykonywać ręcznie bez naruszania posadowienia fundamentów słupów pod nadzorem uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Jeziorna z zachowaniem wiedzy technicznej zawartej w PN-5100.
Linie napowietrzne na czas prowadzenia prac wyłączyć spod napięcia

Protokół narady koordynacyjnej nr GEK.6630.476.2017

Strona 2