



URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77
tel. 22 484 23 00, fax 22 84 23 09

Konstancin-Jeziorna, dnia13.11.....2019 r.

ZP. 271.32.02.2019

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) informuje, że Wykonawcy zwrócili się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Borowina, Kawęczynek i Słomczyn**” (nr postępowania: ZP.271.32.2019)

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający – działając zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3) i art. 38 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy – przekazuje niniejszym dokumentem do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Informację o złożonych pytaniach Zamawiający sporządził według kolejności wpływu zapytania, kierując się datą wpływu.

Pytania z dnia 04.11.2019 roku:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z Rozdziałem X pkt 3 ppkt 2a Zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał trzy roboty budowlane, które odpowiadają swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej. Łączna wartość powyższych trzech wykonanych robót nie może być mniejsza niż 2.000.000,00 zł brutto.

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał trzy roboty budowlane, które odpowiadają swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegające na budowie lub przebudowie drogi wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej o łącznej wartości powyższych trzech robót nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

W przypadku wykazania roboty budowlanej dotyczącej budowy drogi wraz z siecią kanalizacyjną i wodociągową, Zamawiający uzna taką robotę przy czym w tym przypadku Zamawiający będzie brał pod uwagę jedynie koszt budowy sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej oraz nawierzchni wraz z podbudową.

Wykonana wartość nie może obejmować kosztów budowy innych elementów drogi.

Pytanie nr 2:

Wg treści SIWZ pkt X.3.2.a) warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonania trzech robót budowlanych, polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej



URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77
tel. 22 484 23 00, fax 22 84 23 09

i sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej o łącznej wartości trzech wykonanych robót nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto.

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert wykonał dwie roboty budowlane polegające na budowie drogi raz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową oraz jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni o łącznej wartości ww. robót nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytania zadane w dniu 07.11.2019 roku:

Co zamawiający rozumie poprzez sformułowanie wymagań odnośnie referencji.

„ polegające na budowie sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej. - łączna wartość powyższych trzech robót nie może być mniejsza niż 2 000 000,00 zł brutto.”

Pytanie nr 1:

Czy zostaną uznane oddzielne referencje sieci kanalizacyjne z odtworzeniem robót drogowych i sieci wodociągowe z odtworzeniem robót drogowych o łącznej wartości 2 milionów brutto.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Nie.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający poprzez zapis rozumie że powyższe roboty czyli sieć kanalizacyjna sieć wodociągowa i drogowa musi być spełniona w jednym zadaniu?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wymaga aby każda z wykazanych robót budowlanych obejmowała swoim zakresie łącznie wykonanie sieci wodociągowej sieci kanalizacyjnej oraz odtworzenie nawierzchni drogowej.

Pytanie nr 3:

Czy jeżeli Zamawiający rozumie spełnienie wymagań jak w punkcie 2 nie narusza art. 7 ustawy PZP o ograniczeniu uczciwej konkurencyjności dla mikro, małych, i średnich przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę iż budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej to ten sam rodzaj robót budowlanych, nie ma znaczenia czy Wykonawca wykonał budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w jednym zadaniu czy w oddzielnych jako budowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej.


Odpowiedź na pytanie nr 3:

Nie.

Pytanie nr 4:

Dot sytuacji finansowej.

- średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe w wysokości 3 miliony zł netto.



URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77

tel. 22 484 23 00, fax 22 84 23 09

- Czy Zamawiający zrezygnuje ze spełnienia tego warunku gdyż warunek ten nic nie wnosi nie jest gwarancją rentowności firmy z uwagi iż firma może mieć i 10 milionów średniego obrotu rocznie a zysku może nie być i firma może być w stracie, gdyby Zamawiający żądał zamiast obrotu np. średniorocznego zysku w postaci np. minimum 100 000 zł byłby to wyznacznik rentowności firmy.

- Czy Zamawiający nie narusza zapisem art. 7 ustawy PZP o ograniczeniu uczciwej konkurencyjności dla mikro, małych, i średnich przedsiębiorstw wprowadzając taki zapis.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Tiret 2 - Nie.

Tiret 3 - Nie.

Pytanie zadane w dniu 08.11.2019 roku:

Pytanie nr 1:

W opisie technicznym projektu sieci wodociągowej, przedmiarach i na PZT przyłącza do wody są uwzględnione lecz nie są uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia pkt II.1.1) SIWZ i nie zostały załączone ich profile podłużne do dokumentacji przetargowej. Czy zakres ww. przetargu obejmuje również wykonanie przyłączy wody DN 90 i DN 50 z rur PE w m. Borowina i Kawęczynek?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zakresem zamówienia nie jest objęta budowa przyłączy wodociągowych na terenie przyłączanych nieruchomości. Zakres zamówienia obejmuje budowę odcinków sieci wodociągowej do granic przyłączanych nieruchomości. Do SIWZ załączono całą dokumentację niezbędną do wykonania robót objętych zamówieniem.

Zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk