













| Wielobranżowa Pracownia Projektowa <i>WMPROJEKT</i> 02-750 Warszawa, ul. Patkowskiego 6/20 Pracownia Prażmów tel/fax 48 664 70 94 tel kom. 501 507 352 | | | | | |
|--|--------------------------|--|----------------------|-----------------|----------------------------|
| Nazwa: | Schemat montażowy węzłów | | | nr rysunku | |
| Branża: | Sanitarna | | | 3 | |
| Stadium: | Projekt budowlany | | | imię i nazwisko | |
| Projektował: | | | nr upr. | | podpis data wykonania |
| mgr inż. Elżbieta Godleś | | | MAZ/0031/ ZOOS/04 | | 04/2017 |
| Sprawdzał: | | | Wa - 53/96 | | 04/2017 |
| mgr inż. Dorota Skarżyńska | | | | | |

| L.p. | Oznaczenie | Nazwa kształtki | Średnica DN [Ø] | | Jedn. | Ilość |
|------|---|--|-----------------|--------|-------|-------|
| 1 |  | Zasuwa kołnierzowa, bezgniazdowa (uszczelnienie miękkie), obudowa teleskopowa (ZL)(ZD) | 100 | | szt. | 2 |
| | | | 80 | | szt. | 2 |
| | | | 40 | | szt. | 12 |
| 2 |  | Hydrant p.poż. nadziemny (HP _N) | 80 | | szt. | 2 |
| 3 |  | Kołanko żeliwne dwukonierzowe ze stopką (N) | 80 | | szt. | 2 |
| 4 |  | Mufa PE zgrzewana elektrooporowo | 280 | | szt. | 1 |
| 5 |  | Łuk segmentowy PE zgrzewany doczołowo | 110 | 15° | szt. | 1 |
| 6 |  | Trójnik PE (T _{PE}) siodłowy zgrzewany doczołowo | 280/110 | | szt. | 1 |
| | | | 110/110 | | szt. | 1 |
| | | | 110/50 | | szt. | 12 |
| 7 |  | Króciec żeliwny dwukonierzowy (FF) | 80 | L=0.3m | szt. | 1 |
| 8 |  | Trójnik PE (T _{PEK}) zgrzewany doczołowo | 110/90/110 | | szt. | 2 |
| 9 |  | Tuleja kołnierzowa + kołnierz (TK+K) dla rur PE | 100 | | szt. | 4 |
| | | | 80 | | szt. | 2 |
| | | | 40 | | szt. | 24 |
| 10 |  | Blok oporowy (BO) | - | | szt. | 18 |

| | | | | | |
|--|---|--|----------------------|---|----------------|
| Wielobranżowa Pracownia Projektowa <i>WMPROJEKT</i> 02-750 Warszawa, ul. Patkowskiego 6/20 Pracownia Prażmów tel/fax 48 664 70 94 tel kom. 501 507 352 | | | | | |
| Nazwa: | Schemat montażowy węzłów - zestawienie materiałów | | | | nr rysunku |
| Branża: | Sanitarna | | | | |
| Stadium: | Projekt budowlany | | | | 4 |
| imię i nazwisko | | | nr upr. | podpis | data wykonania |
| Projektował: | mgr inż. Elżbieta Godleś | instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych | MAZ/0031/ ZOOS/04 |  | 04/2017 |
| Sprawdzał: | mgr inż. Dorota Skarżyńska | instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych | Wa - 53/96 |  | 04/2017 |