



# URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77  
tel. 22 484 23 00, fax 22 84 23 09

Konstancin-Jeziorna, dnia ...22.04....2020 r.

ZP. 271.16.03.2020

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.) informuje, że Wykonawcy zwrócili się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Przebudowa oświetlenia ulicznego (drogowego), na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2020 r.*”; *Część nr 1 – Budowa oświetlenia drogowego dróg gminnych w Parceli, gmina Konstancin-Jeziorna; Część nr 2 – Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej 8KL w Parceli, gmina Konstancin-Jeziorna, (nr postępowania: ZP.271.16.2020).*

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający – działając zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3) i art. 38 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy – przekazuje niniejszym dokumentem do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Informację o złożonych pytaniach Zamawiający sporządził według kolejności wpływu zapytania, kierując się datą wpływu.

## **Pytania z dnia 17.04.2020 roku:**

### ***Pytanie nr 1:***

W ramach części I należy wykonać, między innymi:

"Zadanie dotyczy słupów oświetleniowych oznaczonych w dokumentacji projektowej nr 5/1 do 10/1 (infrastruktura oświetlenia drogowego od słupa 1/1 do 4/ jest wykonana i funkcjonuje)."

W projekcie budowlano-wykonawczym o nazwie Parcela\_FINAL\_20180115

Jest mowa o słupach od 1/1 do 12/1 jak i również od 1/2 do 10/2

A w przedmiarze mowa tylko o 6 słupach.

### ***Odpowiedź na pytanie nr 1:***

W dokumentacji projektowej pn.: „Budowa oświetlenia drogowego dróg gminnych w Parceli, gmina Konstancin-Jeziorna” przedstawiono dwa obwody sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego dla Części nr 1:

### **Obwód 1 (objęty postępowaniem przetargowym):**

- słupy – 1/1, 2/1, 3/1, 4/1 (4 słupy – infrastruktura istnieje i funkcjonuje);



# URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77  
tel. 22 484 23 00, fax 22 84 23 09

- słupy – 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1 (6 słupów – infrastruktura do wykonania w ramach prowadzonego postępowania przetargowego);
- słupy 11/1, 12/1 (2 słupy – nie będą wykonywane).

## **Obwód 2 – (nie będą wykonywane w ramach postępowania przetargowego):**

- słupy – 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 10/2 (10 słupów nie są objęte postępowaniem przetargowym).

## **Pytanie zadane w dniu 20.04.2020 roku:**

### ***Pytanie nr 1:***

**Rozdział XI SIWZ** - Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

*Ustęp 3 pkt. 2 ppkt.*

- b) Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
- c) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
- d) Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

1. Biorąc pod uwagę istniejący stan pandemii, Urzędy są pozamykane, dokumenty poddawane kwarantannie, co powoduje długie terminy na otrzymanie w/w Zaświadczeń.

Czy w razie nie otrzymania Zaświadczenia we właściwym terminie Wykonawca może dołączyć własne oświadczenie?

### ***Odpowiedź na pytanie nr 1:***

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w danej części (po otwarciu ofert), zobowiązany zostanie przez Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie, do złożenia wyżej wymienionych dokumentów.

## **Pytanie zadane w dniu 21.04.2020 roku:**

### ***Pytanie nr 1:***

Poproszę o podanie dokładnej ilości słupów dla części 1.

W projekcie budowlano-wykonawczym jest 22 szt., a w przedmiarze 6 szt.

Jaką ilość należy przyjąć?

### ***Odpowiedź na pytanie nr 1:***

Zamawiający wskazuje, że odpowiedź na to pytanie została zawarta w odpowiedzi na pytanie nr 1 zadane w dniu 17.04.2020 roku.

***Zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie.***

**BURMISTRZ**  
  
mgr Kazimierz Jolczuk