



URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77
tel. 22 484 23 00, fax 22 84 23 09

Konstancin-Jeziorna, dnia ...01.10...2020 r.

ZP. 271.29.02.2020

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że Wykonawcy zwrócili się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.: **„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej podciśnieniowej w miejscowości Ciszycza”, (nr postępowania: ZP.271.29.2020).**

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający – działając zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 i art. 38 ust. 2 ustawy Pzp – przekazuje niniejszym dokumentem do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Informację o złożonych pytaniach Zamawiający sporządził według kolejności wpływu zapytania, kierując się datą wpływu.

Pytania zadane w dniu 30 września 2020 roku:

Pytanie nr 1:

Czy montaż zaworów ciśnieniowych w studniach jest po stronie Wykonawcy, jeżeli tak proszę o podanie danych technicznych zaworów podciśnieniowych i schematu montażu.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Obowiązkiem Wykonawcy jest montaż kompletnej studni podciśnieniowej wraz z kompletnym wyposażeniem. Montaż zaworów zgodnie z instrukcją producenta.

Pytanie nr 2:

Czy ułożenie kabla monitoringowego jest po stronie Wykonawcy, jeżeli tak proszę o podanie jakiego typu kabla należy zastosować.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zakres robót nie obejmuje wykonania monitoringu

Pytanie nr 3:

Czy uruchomienie systemu monitoringowego jest po stronie Wykonawcy, jeżeli tak proszę o podanie w jakim systemie oraz udostępnienie schematów połączeń studni.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Patrz powyżej odp. 2



URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77
tel. 22 484 23 00, fax 22 84 23 09

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej podciśnieniowej w miejscowości Ciszyca”**, (nr postępowania: **ZP.271.29.2020**).

I. Rozdział XVI ust. 16 otrzymuje brzmienie:

16. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualną kopertę „zastrzeżone” należy umieścić w zamkniętej kopercie i opatrzyć napisem:

Nazwa i adres Wykonawcy:

oraz napis:

Oferta na: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej podciśnieniowej w miejscowości Ciszyca”.

Nie otwierać przed dniem 06.10.2020 roku., godz.11:30

Rozdział XVII ust. 1, otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej jak w rozdziale XVI ust. 16 niniejszej SIWZ należy złożyć **w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.10.2020 r. do godz. 11:00** w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńskiej 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, parter – Biuro Obsługi Klienta - Kancelaria.

Pozostałe zapisy treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Janczuk