

Piaseczno, dnia 2017-10-13



**PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**nr GEK.6630.485.2017**  
**uzgodnienia dokumentacji projektowej**

Przedmiot narady koordynacyjnej: **kanalizacja deszczowa i sieć elektroenergetyczna.**

Lokalizacja:

gmina: **KONSTANCIN-JEZIORNA**

obręb: **03-15**

ulica : **Marysieńki, Bony, Jadwigi, Dabrówki**

nr ew. działki: **wg zał. mapowego stanowiącego integralną część protokołu**

Wnioskodawca: **VIVALO SP Z O.O. , ul. Woronicza 78/13 , 02-640 WARSZAWA , upoważniony przez**

**Gmina Konstancin-Jeziorna**

W dniu **2017-10-13** w Piasecznie przy ulicy Czajewicza 20 odbyło się zebranie narady koordynacyjnej dotyczące w/w uzgodnienia przebiegu sieci uzbrojenia terenu dla sprawy znak: **GEK.6630.485.2017**

Do dokumentacji nie zostały dołączone wnioski o koordynację robót budowlanych o których mowa w art.36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 07 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

**CZŁONKOWIE NARADY KOORDYNACYJNEJ**

Lp	Imię i Nazwisko Przewodniczący Narady Koordynacyjnej Instytucja	Stanowisko	Podpis
1.	<i>[Signature]</i> Przewodniczący Podinspektor Wydziału Geodezji i Katastru	Podinspektor, z uwzględnieniem stanowiska PGE Dystrybucja S.A., NETIA S.A. oraz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.	<i>[Signature]</i>
2.	<i>[Signature]</i> Bogdan Koleszc PGE DYSTRYBUKJA S.A.	NIE UZGODNIONO/UZGODNIONO z uwagami w protokole/ bez uwag 13 PAZ 2017	<i>[Signature]</i>
3.	<i>[Signature]</i> Pawel Rutkowski NETIA S.A.	Wniosek o zabudowę i zmianę stanu prace ziemnego uzbrojenia nie zachowano określonej pod nadzorem	<i>[Signature]</i>
4.	<i>[Signature]</i> ORANGE POLSKA S.A.	Prawidłowo zawiadomiony nie stawiał się	
5.	<i>[Signature]</i> DAMIAN SKOTARCZAK POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W WARSZAWIE	UZGODNIONO Z UWAGAMI 13.10.17	<i>[Signature]</i>
6.	<i>[Signature]</i> GDDKIA - ODDZIAŁ W WARSZAWIE REJON W	Nie dotyczy	

gmina: KONSTANCIN-JEZIORNA

obręb: 03-15

ulica : Marysieńki, Bony, Jadwigi, Dabrówki

7.	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH	Nie dotyczy	
8.	ZARZĄDCA DRÓG POWIATOWYCH	Nie dotyczy	
9.	TERYŁ GMINNY GMINA - KONSTANCIN-JEZIORNA	zgadzono bez uwagi	/
10.	WOJ.ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH INSPEKTORAT W PIASECZNIE	Nie dotyczy	
11.	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GÓRZE KALWARII	Nie dotyczy	
12.	POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A	Nie dotyczy	
13.	St. Chor. St. Zapob. Zagażenia CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH	ZGODNIONO Centrum Wsparcia Teleinformatyczne Sił Zbrojnych z uwagami / bez uwag Data	/
14.	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI PIASECZNO	Nie dotyczy	
15.	OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM	Nie dotyczy	

W naradzie koordynacyjnej brały udział podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu dla obszaru zgodnego z lokalizacją projektowanej inwestycji oraz inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej.

#### UWAGI CZŁONKÓW NARADY KOORDYNACYJNEJ

A.D. 5

W miejscach skrzyżowań z siecią gazową i jej pobliżu  
prace prowadzić ręcznie w porozumieniu  
i pod nadzorem O/Warszawa  
02-235 Warszawa, ul. Równoległa 4A  
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

Kable energetyczne (telekomunikacyjne)  
krzyżujące się z przewodami gazowymi  
układać w rurach ochronnych  
zgodnie z PN-91/M-34501.

Rejon Energetyczny Jeziorna

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z kablami elektroenergetycznymi  
prace wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności  
oraz wiedzy technicznej zawartej w PN/E-05125.

Prace wykonywać wyłącznie po wyłączeniu istniejących  
urządzeń elektroenergetycznych spod napięcia.

O terminie rozpoczęcia prac ziemnych powiadomić  
Inspektora Nadzoru i Centrum Dyspozytorskie RE Jeziorna

tel. 22 701 32 00 lub 22 701 32 22.  
Prace wykonywać bezwzględnie pod nadzorem uprawnionego  
pracownika Rejonu Energetycznego Jeziorna.

13 PAZ 2017